Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68, т.(391)2234820, 2232727, sekretar@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР по Пировскому и Казачинскому районам

(наименование органа государственного пожарного надзора)

с. Пировское ул. Ленина 131 т. 33-7-65 эл. адрес: ps61gpn@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 111/1-3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

21 декабря 2016 г.

с. Пировское

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

"Алтатская основная школа»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Пировского и Казачинского районов Красноярского края по пожарному надзору В. Н. Климовым от 21.12.2016 № 111, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

« 15 » декабря 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час .

« 21 » декабря 2016 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час .

Главным государственным инспектором Пировского и Казачинского районов Климовым Вячеславом Николаевичем; государственным инспектором Пировского и Казачинского районов Коробейниковым Евгением Геннадьевичем;

совместно директором МБОУ «Алтатская основная школа» Ивакова Тамара Михайловна проведена плановая выездная проверка не жилого здания, расположенного по адресу:

Красноярский край, Пировский район, с. Алтат ул. Школьная, 4

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
111/1/1	Руководителем организации не организовано не реже 1 раза в квартал проведе-	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме". «Правила противопожарного режима в РФ» п. 61. Руководитель организации обеспечи-	01.07.2017	

	<p>ние проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p>	<p>вает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.</p>		
111/1/2	<p>Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечены дублированием сигнала пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст. 54 Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.</p> <p>Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации</p> <p>п. 7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	01.07.2017	
111/1/3	<p>В декларации пожарной безопасности не прописано функциональное назначение объекта защиты (Ф4.1)</p>	<p>Статья 64. Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Требования к декларации пожарной безопасности</p> <p>п. 4 Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, представившие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с за-</p>	01.01.2017	

	<p>конодательством Российской Федерации. п. 7 Приказа МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности». Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности</p>		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор
Пировского и Казачинского районов Красноярского края

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

по пожарному надзору Климов В.Н.
по пожарному надзору)

« 21 » декабря 20 16 г.

М.Л.П.*

Государственный инспектор
Пировского и Казачинского районов Красноярского края

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

по пожарному надзору Коробейников Е.Г.
по пожарному надзору)

« 21 » декабря 20 16 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил: _____

Директор МБОУ «Алтатская основная школа» Ивакова Т. М.

(подпись)

« 21 » декабря 20 16 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Номера «телефонов доверия»:

Сибирского Регионального Центра МЧС России 8-(3912)-662071 (круглосуточно)

Главного Управления МЧС России по Красноярскому краю 8-(3912)-270919 (круглосуточно).